

入札公表兼結果調書（随意契約（1社特命）用）

工事番号及び 令和6年度 改村第8号 村上浄水場配水池向送水管改良工事
工 事 名
工 事 場 所 村上市 泉町 地内
工 事 期 間 令和 7年 1月15日 まで

入 札 者 ま た は 見 積 者	記 事	入 札（見 積）	再入札(再見積)	備 考
旭電工 株式会社	決 定	5,900,000円		

上記金額に 10%に相当する額を加算した額が、法律上の入札価格である。

入札(見積)日時 令和 6年10月17日10時0分

予定価格（消費税相当額を除く）	¥6,260,000円
低入札調査基準価格	
最低制限価格	¥5,660,000円

上記見積者を契約の相手方に選定した理由	別紙6のとおり
---------------------	---------

根拠規定	村上市財務規則第133条第3項第2号の規定による (性質・目的)
------	-------------------------------------

1 社随契する理由

工 事 名	令和 6 年度 改村第 8 号 村上浄水場配水池向送水管改良工事
1 社随意契約する理由	村上市財務規則第 133 条第 3 項第 2 号の規定による (性質・目的) 本工事は、村上浄水場から配水池へ送水する施設において 停電時等に電動弁が動作しないことにより発生する水撃作 用による管路設備の損傷事故を防止する改良工事である。 当該浄水場の送水ポンプ施設は現在稼働している施設の ため、φ150mm 急閉鎖型リフト式逆止弁に更新する際は、浦 田山向送水施設、愛宕山向送水施設それぞれ 1 基毎に更新す る必要があり、各系統ポンプ 4 台のうち 3 台は運転可能状態 とし、常に各配水池へ浄水の送水を行わなければならない。 そのため、工事を行うには改良対象設備の手動による弁類 の手動操作及び電氣的操作を安全にかつ確実に行わなけれ ばならない。 下記業者は当該施設の維持管理を長きに渡り受託してお り、施設の電気設備や運転操作、計装による状態把握など浄 水場の構造を十分に理解し不測の事態が生じた場合であっ ても適切かつ迅速に対応し業務を遂行できる唯一の業者で あることから入札に依らず随意契約を行うものです。
随意契約の相手方	村上市塩町 1 2 番 1 4 号 旭電工 株式会社 代表取締役 齊藤 源

契約締結結果表

工事番号及び工事名	令和6年度 改村第8号 村上浄水場配水池向送水管改良工事		
工事場所	村上市 泉町 地内		
種別	水道施設		
概要	令和6年度 改村第8号 村上浄水場配水池向送水管改良工事 浄水場内配管改良 配水池向配管 ・急閉鎖型リフト式逆止弁φ150 N=8基 ・片ルーズ短管（φ150ナイロンコート） N=8個		
契約の相手方			
商号又は名称	旭電工 株式会社		
住所	村上市塩町12番14号		
契約締結日	令和 6年10月17日		
履行完了日	令和 7年 1月15日		
契約金額	6,490,000 円		