1 社随意契約する理由

業 務 名	令和7年度 簡受山第1号 旧小俣簡易水道施設 消火栓用送水ポンプ更新工事
1 社随意契約する理由	<p>村上市財務規則第133条第3項第5号の規定による (緊急)</p> <p>本工事は、旧小俣簡易水道施設に設置された消火栓用送水ポンプが経年劣化により絶縁抵抗値が低下しているため、機器の更新工事を実施するものです。</p> <p>ポンプが故障した場合、配水池への送水が停止するため消火用水供給に深刻な支障をきたすことから早急な対応が必要です。</p> <p>下記業者は当該施設において電気設備等の点検整備実績を有しており、電気設備や運転操作、計装による状態把握など水道施設の構造を十分に理解し不測の事態が生じた場合でも適切かつ迅速に対応し業務を遂行できるため1社随契約するものです。</p>
随意契約の相手方	村上市塩町12番14号 旭電工 株式会社 代表取締役 齊藤 源

契約締結結果表

工事番号及び工事名 令和7年度 簡受山第1号 旧小俣簡易水道施設 消火栓
用送水ポンプ更新工事

工事場所 村上市 小俣 地内

種別 水道施設

概要 令和7年度 簡受山第1号 旧小俣簡易水道施設 消火栓
用送水ポンプ更新工事
送水ポンプ更新 N=1台

契約の相手方

商号又は名称 旭電工 株式会社

住所 村上市塩町1 2 番 1 4 号

契約締結日 令和 7年 5月13日

履行完了日 令和 7年 9月10日

契約金額 2,530,000 円