

入札公表兼結果調書（随意契約（1社特命）用）

工事番号及び 令和8年度 改朝第8号 岩沢浄水場取水流量計更新工事

工 事 名

工 事 場 所 村上市 岩沢 地内

工 事 期 間 契約締結日から 120 日間

入 札 者 ま た は 見 積 者	記 事	入 札（見 積）	再入札(再見積)	備 考
旭電工 株式会社	決 定	4,400,000円		

上記金額に10%に相当する額を加算した額が、法律上の入札価格である。

入札(見積)日時 令和 8年 7月22日10時0分

予定価格（消費税相当額を除く）	¥4,440,000円
低入札調査基準価格	
最低制限価格	¥3,663,000円

上記見積者を契約の相手方に選定した理由	別紙のとおり。
---------------------	---------

根拠規定	村上市財務規則第133条第3項第5号の規定による。
------	---------------------------

1 社随意契約する理由

工 事 名	令和 8 年度 改朝第 8 号 岩沢浄水場取水流量計更新工事
1 社随意契約する理由	村上市財務規則第 1 3 3 条第 3 項第 5 号の規定による (緊急) 本工事は故障により計測不能となった取水流量計の 更新工事となります。 本施設は取水流量に応じて塩素注入を行っている施 設となり、故障により塩素注入が困難となりました。 現在は代替器による応急的な対処を行っております が、製造年代が同一のものとなり、いつ故障するかわ からず喫緊の対応が必要となります。 更新工事には取水の一時停止を行う必要があり、長 期間の浄水池や配水池の監視及び、復旧時に計器・電 気設備等の調整と確認を併せて行う必要があります。 下記業者は、施設の維持管理業者として長期間に渡 り当該施設を維持管理し監視業務も請け負っており、 現場状況及び施設構造を熟知しております。 また、浄水場内部へ出入りするため腸内細菌検査を 定期的に行っており、下記業者以外では早急で確実な 対応が不可能であることから下記業者と 1 社随意契約 をするものです。
随意契約の相手方	新潟県村上市塩町 1 2 番 1 4 号 旭電工株式会社 代表取締役 齊藤 源

契約締結結果表

工事番号及び工事名 令和 8 年度 改朝第 8 号 岩沢浄水場取水流量計更新工事

工事場所 村上市 岩沢 地内

種別 水道施設

概要 ・挿入型電磁流量計更新 一式

契約の相手方

商号又は名称 旭電工 株式会社

住所 新潟県村上市塩町 1 2 番 1 4 号

契約締結日 令和 8 年 7 月 22 日

履行完了日 令和 8 年 11 月 19 日

契約金額 4,840,000 円