

入札公表兼結果調書（随意契約（1社特命）用）

工事番号及び 令和5年度 改神第2号 川部浄水場取水ポンプ用コントロールセンタ修繕工
工事名 事
工事場所 村上市 川部（川部浄水場） 地内
工事期間 令和 6年 2月 6日 まで

入札者または見積者	記事	入札（見積）	再入札（再見積）	備考
旭電工 株式会社	決定	2,900,000円		

上記金額に 10%に相当する額を加算した額が、法律上の入札価格である。

入札（見積）日時 令和 5年 4月12日10時0分

予定価格（消費税相当額を除く）	¥2,920,000円
低入札調査基準価格	
最低制限価格	¥2,409,000円

上記見積者を契約の相手方に選定した理由	別紙のとおり
---------------------	--------

根拠規定	村上市財務規則第133条第3項第5号の規定による
------	--------------------------

一社随意契約する理由

工 事 名	改神第2号 川部浄水場取水ポンプ用コントロールセンタ修繕工事
一社随意契約する理由	<p>村上市財務規則第133条第3項第5号の規定による (緊急)</p> <p>本工事は、川部浄水場の取水ポンプ用コントロールセンタ内の電磁接触器が経年劣化により異音が発生し、故障した場合、取水設備の運転ができない状態となり、安定給水に著しい支障が生じることから緊急により修繕工事を実施するものです。</p> <p>作業には長時間の停電を伴うことから、安定給水を確保するため、作業開始前及び作業中は配水池等の状態を常時監視しての作業が必要となるほか、作業後は各種計装設備の動作確認を速やかに実施する必要があります。また、不測の事態が発生した場合であっても適切かつ迅速に対応し安定給水を確保することが重要となります。</p> <p>このため、川部浄水場の維持管理を受託し、施設が持つ固有の条件（立地条件・稼働年数・処理規模・原水特性等）を把握し、取水から導水・浄水処理・送水・配水等の一連の水道システム全体を熟知し、非常時でも迅速かつ適切な対応が唯一可能な下記業者と1社随意契約をするものです。</p>
随意契約の相手方	村上市塩町12番14号 旭電工株式会社 代表取締役 齊 藤 源